



Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfing

Rotthauer Str. 19
45879 Gelsenkirchen

Telefon (0209) 9242-230
Telefax (0209) 9242-222
E-Mail c.schell@hyg.de
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-189423-10-SI
Sachbearbeiterin: Frau Dr. Ch. Schell

Gelsenkirchen, 22.04.2010

PRÜFZEUGNIS

„OTTOSEAL® S 51“ für die Verwendung in Reinräumen

Durch einen Praxistest wurde aus hygienisch-mikrobiologischer Sicht die Eignung von „OTTOSEAL® S 51“ für den Einsatz in Reinräumen gemäß Prüfbericht W-189423-10-SI vom 22.04.2010 bestätigt.


Voraussetzung dafür ist:

- dass die Aushärtung von „OTTOSEAL® S 51“ abgeschlossen ist
- dass „OTTOSEAL® S 51“ nicht mehrere Tage mit Wasser in Kontakt kommt (z.B. Kondenswasserbildung)
- dass „OTTOSEAL® S 51“ gegen die eingesetzten Desinfektionsmittel beständig ist und
- dass „OTTOSEAL® S 51“ bestimmungsgemäß angewendet wird.

Aus hygienisch-mikrobiologischer Sicht ist nach dem derzeitigen Wissensstand das Produkt „OTTOSEAL® S 51“ für den Einsatz in Reinräumen und Lüftungskanälen geeignet.

Gelsenkirchen, den 22.04.2010

Der Direktor des Instituts
i. A.


Dr. Ch. Schell
Abteilung Wasserhygiene und Umweltmikrobiologie



Die Ergebnisse gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die geltenden gesetzlichen Regelungen.
Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt, wenn Veränderungen der Zusammensetzung des Werkstoffs oder der Verarbeitungsbedingungen erfolgen.
Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

