

Bestätigung

LEED

Eurofins Product Testing A/S erhielt am 09 Juli 2015 ein Muster ein Dichtstoff mit der Bezeichnung:

OTTOSEAL® S 80

ingesendet von

Hermann Otto GmbH

Das Muster wurde als repräsentativ für das hergestellte Produkt eingesandt, und es wurde geprüft als Architectural Sealant gemäß den einschlägigen Prüfnormen: ISO 11890-1, ASTM D2369 und EPA method 24 (vgl. Prüfbericht Nr. 392-2015-00212901).

Das Prüfergebnis zeigt, dass das geprüfte Produkt die Anforderungen von LEED 2009 an den VOC-Gehalt erfüllt, indem folgende Anforderungen eingehalten wurden:


Die Anforderungen an den VOC-Gehalt im LEED EQ credit "Low-emitting products":

- Die Anforderungen der SCAQMD Rule 1168 (2005)

16 Oktober 2015



Lise L. Clement
Chemiker



Janne R. Norup
Chemiker