



ÖSTERREICHISCHER
FLIESEN
VERBAND

Der Österreichische Fliesenverband
verleiht der Firma

OTTO-CHEMIE

Hermann OTTO GmbH
Krankenhausstrasse 14, D-83413 Fridolfing

das Gütezeichen des ÖFV



für das Produkt

OTTOCOLL[®] M 500

Pr. Nr. 10421
Gültig bis 01.06.2029

Stoob, 13.05.2026

Ort/ Datum

für den Österreichischen Fliesenverband



Anhang zu Gütezeichen 10421

Gültig bis 01.06.2029

Das Gütezeichen beinhaltet die Prüfung auf die Tauglichkeit des Klebstoffes, Betreff dem Andichten an Badewannen und Duschtassen. Materialprüfung, angelehnt an Klebstoffe für Fliesen und Platten — Bestimmung der Haftfestigkeit Haftzugsmethode, gemäß ÖNORM EN 1348:2007 und praktische Tests.

1. Verklebung Normfliesen auf handelsüblichem* Duschtassenmaterial, Lagerung Trocken und Nass; Prüfung der Haftung
2. Verklebung Normfliesen auf eine CM Abdichtung (Gemäß EN 14891, Zementäre Abdichtung) bzw. OTTOFLEX® Abdichtbahn. Lagerung Trocken und Nass; Prüfung Haftung
3. Anklebung einer handelsüblichen Duschtasse an die Verbundabdichtung (OTTO CM) mit Prüfung der Absenkung mit Belastung 25 kg, 50 kg, 75 kg
4. Anklebung einer handelsüblichen Badewanne an eine Fliesenwand mit Prüfung der Absenkung mit Belastung 25kg, 50 kg, 75 kg
5. Dichtheitstest ohne Druckwasserbelastung mittels Eprovettentest / Physikalische Dauernassbelastung
6. Durchhärtung bei 10 mm

* sowohl Emaille als auch Acryl